



Hliník nad Hronom , 01.10.2013

Kontaktná osoba: Ing. Peter Takáč (0903500932)

Vec: **Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu k zadaniu podlimitnej zákazky podľa zákona 25/2006 Zb. platného od 1.7.2013, paragraf 9 .**

Tovary

PREDMET ZÁKAZKY:

Nákup komponentov na stavbu zariadenia pre pestovanie kryštálov a pre povrstvovanie dielov – elektronika a napájacie zdroje - podľa položky finančného rozpočtu: 2.A.4.9

Ide o tovary zatriedené podľa Spoločného slovníka obstarávania: **31154000-0 Zdroje nepretržitého/stáleho napájania**

s predpokladanou hodnotou zákazky bez DPH najviac: 19500,- €

Predpokladaná doba dodávky tovarov bude: rok 2013

V súvislosti s realizáciou zadania podlimitnej zákazky do 20 tis. € sme si vytypovali ako možného dodávateľa na vyššie uvedený predmet obstarania aj Vašu firmu. Dovoľujeme si požiadať Vás o vyplnenie priloženého formulára, v ktorom prosíme uviesť jednotkové ceny v zozname položiek, ktoré budú použité pre vyhodnotenie ponuky, a v prípade výbery aj pre spracovanie zmluvy a následne pri fakturácii za realizovanú dodávku zákazky. Navrhované jednotkové ceny by mali zahŕňať všetky Vaše náklady i primeraný zisk v zmysle zákona o cenách. Vašu potvrdenú ponuku nám zašlite na emailovú adresu peter.takac@phostec.eu, alebo poštou resp. osobne na adresu PHOSTEC, s.r.o., Priemyselná 962, 966 01 Hliník nad Hronom s označením obálky: **Komponenty – elektronika a napájacie zdroje – neotvárať!** V prípade doručenia cenovej ponuky elektronicky, cenová ponuka bude vo formáte Excel alebo Word alebo PDF. Vaša ponuka bude podkladom pre obstarávateľa pre výber dodávateľa v rámci zadania tejto zákazky.

Svoje ponuky doručte osobne alebo poštou alebo elektronicky na vyššie uvedenú adresu obstarávateľa do: 11.10.2013 do 15:00 hod.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: Najnižšia celková zmluvná fakturačná cena v € bez DPH vrátane dopravy pri splnení požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií.

S pozdravom

.....

Prílohy: formulár „ Cenová ponuka k zadaniu podlimitnej zákazky do 20 tis. €

Prevzal:
meno, dátum, pečiatka

Príloha č. 1

Dodávateľ:

Formulár na doplnenie

Nákup komponentov na stavbu zariadenia pre pestovanie kryštálov a pre povrstvovanie dielov – elektronika a napájacie zdroje - podľa položky finančného rozpočtu: 2.A.4.9

31154000-0 Zdroje nepretržitého/stáleho napájania

Cenová ponuka k zadaniu podlimitnej zákazky do 20 tis. € podľa zákona 25/2006 Zb. platného od 1.7.2013, paragraf 9 . :

P.č.	Popis - názov položky	Počet	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena spolu bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]
1.	<p>Komponenty – elektronika a napájacie zdroje – pre elektrický zdroj nepretržitého napájania spĺňajúce tieto požiadavky:</p> <p>1) minimálny zdanlivý výkon zdroja 150 KVA a reálny výkon 140 kW v rozsahu účinníka od 0,9 pri kapacitnej záťaži do 0,9 pri indukčnej záťaži,</p> <p>2) minimálny zdanlivý výkon zdroja 150 KVA v rozsahu účinníka od 0,6 do 0,9 pri indukčnej záťaži (zdroj musí vydržať uvedenú indukčnú záťaž),</p> <p>3) vstup 3x400 V, 50 Hz,</p> <p>4) výstup 3x400 V, 50 Hz, sínusový priebeh</p> <p>5) celkové harmonické skreslenie vstupného prúdu v rozsahu max. 2 – 3 % pri záťaži v rozsahu 50 – 100 %</p> <p>6) celkové harmonické skreslenie výstupného napätia max. 1,5 % pri lineárnej záťaži, a max. 3 % pri nelineárnej záťaži,</p> <p>7) topológia: dvojité konverzie s výstupným transformátorom pre galvanické oddelenie vyznačujúca sa VFI charakteristikou – napätie a frekvencia nie sú vzájomne závislé,</p> <p>8) účinnosť konverzie min. 93 % pri záťaži v rozsahu 50 – 100 %</p> <p>9) oddelený vstup pre menič a pre bypass</p> <p>10) bypass je vybavený dvoma vetvami – a) manuálny servisný bypass, b) automatický bypass, ktorý automaticky prepne menič na</p>	1 sada				

	<p>záťaž, keď vypadne vstupná sieť, a tiež späťne automaticky prepne záťaž na vstupnú sieť, keď sa poškodí menič,</p> <p>11) menič obsahuje usmerňovač, nabíjanie batérií, invertor, mikroprocesorovú riadiacu s lokálnym riadením a rozhraním pre diaľkové ovládanie,</p> <p>12) riadiaca jednotka musí umožňovať paralelné zapojenie takýchto zdrojov v počte min. 4 ks pre potreby budúceho nárastu spotreby záťaže</p> <p>13) požadované batérie sú typu VRLA s napätím 12 V, kapacitou min. 75 Ah, schopné poskytnúť výkon min. 1800 W za 15 minút,</p> <p>14) požadovaný počet batérií – min. 60 ks</p> <p>15) rozvádzač, v ktorom budú inštalované všetky potrebné súčasti, musí byť určený pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia.</p> <p>16) priestor rozvádzača bude klimatizovaný a vetraný za účelom vytvorenia pracovného prostredia pre menič a pre batérie pri rôznych vonkajších klimatických podmienkach</p>				
SPOLU					

Na zmluvu uzatvorenú na základe tejto ponuky stanovuje obstarávateľ tieto minimálne zmluvné podmienky:

- Bezhotovostný platobný styk
- Nebude poskytnutá zálohová platba
- Platba až po realizácii a odsúhlasení predmetu zákazky
- Splatnosť faktúr 30 dni odo dňa doručenia faktúry
- Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, ktorý bude vykonaný oprávnenými osobami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a je povinný poskytnúť kontrolnému orgánu všetku potrebnú súčinnosť

Splnomocnený zástupca :

Príloha: Kópia výpisu z OR nie staršieho ako 3 mesiace alebo aktuálny výtlačok z OR na internete